

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя образовательная школа № 3» г. Назарово
АКТ

« 30 » ноября 2015 г. № 01

**Об итогах обследования помещений МБОУ СОШ № 3
на соответствие действующим требованиям
по обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и услугам.**

Мы, нижеподписавшаяся комиссия, в составе:

председателя: директор школы Петров Е.В.

членов комиссии: зам. директора по УВР Иванова Г.А.

зам.директора по УВР Боровикова Т.В.

зам. директора по АХЧ Гардт С.В.

социальный педагог Юсуповская Н.И.

составили настоящий акт в том, что:

1. В период с 27.11.2015 г. по 30.11.2015 г. было проведено обследование помещений и прилегающей территории МБОУ СОШ № 3 на соответствие действующим требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам.

2. Выявлено наличие следующих элементов объекта (в соответствии с Паспортом доступности):

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

- визуальные средства информации о предоставлении услуг, таблички на кабинетах с указанием номера;

3. Выявлено отсутствие следующих элементов объекта (в соответствии с Паспортом доступности):

- автостоянка для посетителей с наличием мест для спецавтотранспорта инвалидов;

- противоскользящие покрытия на крыльце и наружной лестнице;

- наружная лестница не оборудована пандусом;

3.32 СНиП 35-01-2001;

- нет переносного и внутреннего пандуса;


- участки пола не соответствуют п. 3.21 СНиП 35-01-2001;

- здание не оборудовано лифтом и подъемником для МГН;
- пути эвакуации для МГН не оборудованы;
- внутреннее оборудование помещений не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 п.3.51-3.53.
- нет приспособленного сантехнического узла для инвалидов-колясочников;

4. Заключение комиссии:

Здание (объект) МБОУ СОШ № 3 частично доступно для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Председатель комиссии:



Члены комиссии:

